

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ – PARKOVIŠTĚ NA LÁNECH V OSTRAVĚ-NOVÉ VSI

Datum a místo konání: 13.1.2017, HaskoningDHV CZ

Přítomni: Dle prezenční listiny

Bylo projednáno:

- Jednání zahájili projektanti, omluvili ÚHASŘ MMO a dále sdělili omezující podmínky – funkční využití území, OPVZ II. stupně vnější, plánované kanalizace, nedostatečné nasvětlení, napojení na vozovku ul. Na Lánech a majetkové vztahy. Využití území je řešeno požadavkem na změnu ÚP, plánovaná dešťová kanalizace je řešena z důvodu majetkových jinou trasou. Splašková kanalizace OVAK je zatím zakreslena jako cizí stav. Ul. Na Lánech je dnes odvodněna uličními vpustěmi.
- Starosta MOb vysvětlil genezi výstavby v lokalitě a důvod chybějícího parkoviště, dále upozornil na rozpory v chápání kanalizace v ul. Na Lánech.
- Ing. Bc. Vaněk sdělil, že v OPVZ je za jistých podmínek umístění parkoviště možné, nutno zajistit odlučovač ropných látek a v případě možnosti též zasakování (nutno doložit hydrogeologickým posudkem). Napojení do kanalizace není za daných podmínek řešením. Z hlediska povrchu nutný nepropustný povrch, je sice přípustná speciální živice, ale je obtížné ji vyrobit. Nutno oslovit OVAK kvůli OPVZ a též vyjasnit typ kanalizace.
- Pan starosta uvedl, že vhodnější je beton, ostravské firmy živici neumí připravit. Je nutno počítat s vysokou hladinou spodní vody.
- Bc. Rubač předložil konkrétní řešení parkoviště, jedná se o tři řady kolmých stání se zajištěním couváním, je navrženo 37 míst, z toho 2 pro invalidy. K stáním pro invalidy a prostředkem parkoviště je veden přístupový chodník.
- Por. Lýko trvá na zvětšení rozměru středního stání na 5 m z důvodu přesahu do vozovky. V DSP nutno doplnit značení dodatkovou tabulkou o zajištění couváním. Parkoviště je vhodné oddělit sníženou obrubou.
- Zástupci OK požadují dosvětlit parkoviště podle výpočtu a též zabezpečit umístění stožárů tak, aby nebylo možné najetí vozidla (min. 1 m za obrubou).
- Paní tajemnice doporučuje v předstihu dodat podklady obvodu pro zahájení jednání s vlastníkem bytových domů. Není nutno již provádět odnětí
- Ing. Bc. Vaněk by přivítal v případě dalších jednání projednat konkrétní okolnosti formou návštěvy přímo na magistrátě (z časových důvodů).
- Závěrem bylo dohodnuto, že projekt bude dopracován do DUR, v případě potřeby budou provedeny individuální konzultace nebo svoláno další jednání. Jinak bude projekt rozeslán správcům sítí a dotčeným orgánům.

Příloha záznamu:

- Prezenční listina

Zapsal: ing. Martin Krejčí