



- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ :
- > Stávající vodovod pitné vody
 - > Stávající kanalizace
 - > Stávající VO – nadzemní
 - > Stávající plynovod – STL
 - > Stávající sdělovací vedení CETIN
 - > Stávající NN – nadzemní
 - > Cizí projekční stav – kanalizace

LEGENDA SO 401:

- nové světelné místo - svítidlo LED (dle výpočtu v DPS), na nový prodloužený nosič svítidla 750 mm, nový držák (výše žárový zinek ponorem), CYKY-J 3x1.5, propich.svorky s jištěním 6A na AES 25
- nové světelné místo - svítidlo LED (dle výpočtu v DPS), na dřik stožáru BM 6 s manžetou, žárový zinek ponorem, smšř.koncovky, svod CYKY-J 3x1.5, elektrovyzbroj SR-721/OPV10, zemnicí protažen betonovou hlavici, zřř.návlek, ukončení v SP svorce na stožáru, označení symbolem
- nový kabel VO AKKY-J 4x16 v průběžné chrániče DVR 75 ve výkopu 35/60 cm, lože z prosáté zeminy, fólie, zemnic FeZn 10 mm na dně výkopu v rostlé zemině
- prosťup obetonováním chráničky DVK 110 na zpevněné dno výkopu 35/80 cm
- výstražná fólie, zemnic FeZn 10 mm na dně výkopu v rostlé zemině
- SP 282, nová jističí skříňka SP 282, 2 x vývod OPV 10/3 - 10A, upevnění páskami Bandimex na stáv betonový stožár, výška 2,5 m, připojení AKKY-J 4x16 z AES 4x25, odbočné propichovací svorky, propojení na zemnicíbleskojstiek
- 3 xbleskojstika NN, zemnicí lano 50mm, ZS, FeZn 10mm na zemnic VO ve výkopu, dřevěný ochranný úhelník, zkusební svorka, pásky Bandimex
- stávající světelné místo na betonovém stožáru ČEZ, rozvod VO AES 4x25, svítidlo GW CITY 70W, nová betonová patka po uložení trubek s VO
- stávající svítidlo demonťovat včetně držáku a nosiče

Nápvětová soustava 3PEN síř 50Hz 400/230V TN-C (svody 1NPÉ síř 50Hz 230V TN-S)
 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
 Před zahájením zemních prací je nutné vřycít inř. síře a s jejich polohou prokazatelně seznámit pracovníky zřovítěle, kteří budou zemni (výkopové) práce provádět.



VYPRACOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
JIŘÍ VORÁČEK	JIŘÍ GRENDRYSA		
JIŘÍ GRENDRYSA ELEKTROPROJEKCE STAROBRĚLSKÁ 3040/56 700 30 OSTRAVA-ZÁBRĚH TEL.: 603 462 524, Ć.: 2294652			
OKRES:	OSTRAVA-MĚSTO	OBEC:	Městský obvod NOVÁ VES
INVESTOR:	SMO, Městský obvod Nová Ves, Roličická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves		
STAVBA	FORMÁT	A3	
PARKOVIŠTĚ NA LÁNECH V OSTRAVĚ NOVĚ VSI SO 401 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ	DATUM	06/2017	
	STUPĚŇ	DSP /DPS	
	MĚŘÍTKO	1:500	
SITUACE VO	ZAK.ČÍSLO	ARCH.ČÍSLO	
			Č.VYKRESU
			D 2.2