



Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. února 2016

Naše zn.: 6.1/8025/1921/17/Ku

Haskoning DHV CR spol. s r. o.

Ing. Martin Krejčí

Prokešovo nám. 5

702 00 OSTRAVA

Vyřizuje: Ing. Libor Frydrych MBA

Tel.: 597 475 601

Ing. Jarmila Kubušová

597 475 191

E-mail: frydrych.libor@ovak.cz

kubusova.jarmila@ovak.cz

Datum: 1. března 2017

### Vyjádření pro účely územního řízení

---

Stavba: Parkoviště Na Lánech v Ostravě Nové Vsi

Katastr: Nová Ves u Ostravy

Ulice: Na Lánech

Stavebník: Statutární město Ostrava

Předmětem stavby je parkoviště, likvidace srážkových vod a osvětlení.

Srážkové vody z parkoviště budou svedeny přes navrhovanou dešťovou kanalizaci a odlučovač lehkých kapalin, ve kterém budou srážkové vody předčištěny a následně zasakovány do podloží pomocí šterkového vsakovacího objektu.

V místě stavby se nenacházejí žádná zařízení pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

**Upozorňujeme Vás na připravovanou stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude realizována v místě navrhovaného parkoviště, proto požadujeme, aby stavba parkoviště byla koordinována s připravovanou stavbou kanalizace.**

Orientační umístění ve Vámi předložené situaci odpovídá našim podkladům.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme za těchto podmínek:

1. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude realizována ve 2. ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves – Dubí, jeho vnitřní části, stanoveného opravným rozhodnutím MMO OOŽP č. 2272/08/VH ze dne 19.11.2008 č.j. OŽP/3154, 16370/07/Re/Or/17 a rozhodnutím č. 1078/08/VH ze dne 28.4.2008 č.j. OŽP/3154, 16370/07/Re/Or/13 a nadále platným Rozhodnutím NVMO OVLHZ č. 166/88 ze dne 20. 6. 1988, se stavbou lze souhlasit za podmínky, že při provádění prací budou dodrženy podmínky stanovené v těchto rozhodnutích.
2. Použité mechanismy a stroje při stavbě budou v dobrém technickém stavu, bez úniku provozních kapalin.

3. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavbě, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
4. Při stavbě budou použity materiály, které nemohou ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod (vyloučeno je např. použití strusky, či materiálů uvolňující ropné látky). Pokud by byl záměr použit na přístupové chodníky či zpevnění terénu asphalt či obdobné výrobky je nutno dodržet podmínky v příloze tohoto vyjádření.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude dislokována v ochranném pásmu vodního zdroje, nelze vyloučit vliv podzemní vody na stavbu při různých režimech jímání podzemních vod na vodním zdroji Nová Ves. Stavebník učiní taková opatření, která eliminují toto riziko.
6. Provozovatel odlučovače ropných látek bude dbát na jeho řádný stav a funkci.
7. Stavba parkoviště bude koordinována s připravovanou stavbou kanalizace pro veřejnou potřebu.

Dokumentace pro stavební řízení nám bude předložena k posouzení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



Ing. Jarmila Kubušová  
technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha  
Situace  
Podmínky k asfaltování v OPVZ a PHO

Co  
Magistrát města Ostravy – Investiční odbor - Ing. Janus



Orientační zakres sítě <b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b>		Kat. území: <b>Nová Ves u Ostravy</b>		
Vytiskl: <b>Kubušová</b>	Tisk dne: <b>20.2.2017</b>	Měřítko: <b>1:500</b>		
Nadpis: Jméno listu:			Číslo listu: <b>1/1</b>	